



Duzela
J. Barin
13.08.2014.

Crna Gora
OPŠTINA KOTOR

**SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO
I PROSTORNO PLANIRANJE**

Broj: 0303 - 5478/15
Kotor, 12.08.2015.god.

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, postupajući po zahtjevu Komljenović Milana iz Budve, a na osnovu čl.62 stav 2. i 3. i čl.62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.51/08; 40/10; 34/11; 40/11 i 47/11, 35/13,39/13 i 33/14) LSL Grbalj I („Sl.list CG“ – opštinski propisi br.14/10), izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE

Za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dijela nadzemnog voda 10kV kabla, prema priloženoj situaciji. Rekonstrukcija nadzemnog kablovskog voda je privremeno rješenje do realizacije planiranog rješenja, kabliranje nadzemnog voda na kompletnoj dionici.

• **Trasa kabla**

Prema priloženoj situaciji a preko kat.parc. 680,682,684 i 688 KO Glavati.
Stubove postaviti na dijelu kat.parc.684 vlasništvo podnosioca zahtjeva.

• **Namjena objekta**

Infrastruktura- nadzemni kablovski vod.

• **Vrsta i tip objekta**

Zadržati isti tip kabla.

Stubovi tipski, betonski sa postizanjem potrebnih sigurnosnih visina iznad terena (veća od 7,0m).

• **Meteorološki podaci:**

Prostor Kotora ima sva obeležja sredozemne klime koju karakteriše blagi vrlo kišovit zimski period i izrazito sušan i relativno topao dug ljetnji period. Najtopliji mjesec u godini je juli sa prosječnom temperaturom vazduha 25 stepeni C a najhladniji je januar sa srednjom temperaturom 7,4 stepena. Srednje godišnja temperatura 15,4 stepena C. Prema apsolutnim količinama padavina Kotor primi godišnje preko 2000 MM i najkišovitiji je grad na jadraniu. Od vjetrova najvažniji su jugo i bura, prvi je topao i vlažan jer duva s mora a drugi je hladan i suv jer duva s kopna.

• **Podaci za dimenzioniranje objekata na seizmičke uticaje:**

Prema karti seizmičke mikroneonizacije teren Kotora se nalazi u zoni inteziteta 9 stepeni MKS.



- Investitor je obavezan prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje Rješenja o građevinskoj dozvoli uz zahtjev dostaviti:
- projektnu dokumentaciju - Idejni odnosno Glavni projekat, u 10 primjeraka (3 u analognom i 7 u digitalnom formatu), potpisanu shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, i Izvještaj o reviziji projektne dokumentacije, shodno članu 86. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Napomena : Investitor je u obavezi da prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu riješi imovinsko pravne odnose za trasu kablovskog voda.

Rukovoditeljka odjeljenja,
Ljubinka Milić, dipl.ing.arh.



SEKRETARKA,
Slavića Vojinović, dipl.prav.

DOSTAVLJENO:

1. Imenovanom
2. Urbanističkoj inspekciji
3. Sekretarijatu 03
4. Arhivi